

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-38-07
E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Федерального государственного

учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Самарской области»



А.М. Спиридонов

«28» ноября 2011 г.

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 28 ноября 2011 № 05/01686

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытия напольного гетерогенного «ACCZENT» тип «ACCZENT MINERAL» («АКЦЕНТ МИНЕРАЛ»).

2 Заявитель: ЗАО «ТАРКЕТТ».

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

3. Изготовитель-разработчик: ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

4 Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Технические условия ТУ 5771-014-54031669-2005 «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT»;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.03.577.Т.055467.12.05 от 21.12.05 Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по городу Москве (на

- технические условия);
- Технологическая инструкция на производство покрытия напольного поливинилхлоридного гетерогенного «ACCZENT»; Рецептура на покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT»;
 - результаты санитарно-гигиенических исследований №2855 от 15.11.2011 г., токсикологических исследований №485/2-11 от 24.11.2011 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
 - протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №05/00631 от 28.11.2011 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/02138 от 20.10.2011 г.

(исходящий ЗАО «ТАРКЕТТ» №19/ОТК от 13.10. 2011 г.)

(наименование территории, №, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытие напольное

поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT» тип «ACCZENT MINERAL» («АКЦЕНТ МИНЕРАЛ») на соответствие ее санитарно - гигиеническим требованиям вызвана необходимостью проведения обязательного инспекционного контроля.

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное тип «ACCZENT» предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В по классификации EN 685 в помещениях класса 34 и 43, включая детские и медицинские учреждения.

Указанную продукцию не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ПВХ покрытие представляет собой линолеум ПВХ с УФ лаковым покрытием лицевого слоя, изготовленный промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенных на подоснову - стеклохолст.

Указанная продукция соответствует требованиям настоящих технических условий, изготавливается по технологическому регламенту, утвержденному предприятием изготовителем.

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT» тип «ACCZENT MINERAL» («АКЦЕНТ МИНЕРАЛ») доставлено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителя 20.10.2011 г.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие поступившей продукции требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 03.11.2011 г. по 24.11.2011. ИЛ(Ц) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно- химических показателей для проведения лабораторно- инструментальных исследований сформирован на основании вышеуказанного документа.

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной лаборатории прилагается.

Исследования готовой продукции проведены по следующим обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;
- запах;
- токсикологические исследования с определением класса опасности.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: бензол, толуол, ксилол (диметилбензол), этанол, изопропилбензол, этилбензол, винилхлорид, изопропанол, дихлорметан, гидроксибензол (фенол), трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорметан, 1,3,5-Триметилбензол (мезителен), 2-этилгексанол (спирт), гексан-1-ол (гексиловый спирт), винилацетат (этилацетат), 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), ацетальдегид, метанол, этилацетат, метилэтилкетон, бутанол, гексен-1, гептен-1, циклогексанон, диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбонат), дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №700124, Свидетельство о поверке №487401/305006-2011 от 27.09.11, колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №423144 от 24.10.10.

Миграция определяемых химических веществ при температуре 40⁰С и насыщенности 0,4 м²м³ в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Результаты токсикологических исследований показали, что представленный образец покрытия не токсичен, относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Все полученные результаты лабораторных исследований (№2855 от 15.11.2011 г., №485/2-11 от 24.11.2011 г.) вошли в протокол лабораторных исследований №05/00631 от 28.11.2011 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», который является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT» тип «ACCZENT MINERAL» («АКЦЕНТ МИНЕРАЛ»)

изготовленное (поставленное), разработанная, заявленная
ЗАО «ТАРКЕТТ», 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм и правил и др. НТД)

Заведующая отделением ГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач-эксперт



О.Л. Гокоева

подпись